

規格別構造部材の使用部位一覧

2008/8/11]

2008.8.11

部位	部分	技術基準告示	部材	種類・規格	寸法形式または寸法	備考
土台		平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第三の三、第八の二	枠組壁工法構造用製材	JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材)	204, 206, 208, 404, 406, 408	防腐処理、防腐剤塗布、浸せき(公庫仕様 防腐性を有する樹種)
		平13国交告第1540号 第二の三、第三の三、第八の二	構造用製材(海外規格)		38×89mm以上	防腐処理、防腐剤塗布、浸せき
		平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第三の三、第八の二	集成材	JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱	38×89mm以上	防腐処理必要
		平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第三の三、第八の二	単板積層材	JAS701特級、一級、二級	38×89mm以上	防腐処理必要
		平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第三の三、第八の二	構造用たて継ぎ材	JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級	204, 206, 208	防腐処理必要
床版	床根太、端根太、側根太	平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第四の一	枠組壁工法構造用製材	JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材)	206, 208, 210, 212,306	
		平13国交告第1540号 第二の三、第四の一	構造用製材(海外規格)		38×140mm以上	
		平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第四の一	集成材	JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱	38×140mm以上	
		平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第四の一	単板積層材	JAS701特級、一級、二級	38×140mm以上	
		平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第四の一	構造用たて継ぎ材	JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級	206, 208, 210, 212	
		平13国交告第1540号 第四の九の二	木質接着成形軸材料			構造計算必要
		平13国交告第1540号 第四の九の二	木質複合軸材料			構造計算必要
		平13国交告第1540号 第二の一の(二)	鋼板及び鋼帯	JISG3302, 3312, 3321, 3322		(床根太に限る)
	平13国交告1540 第四の九の水	薄型軽量形鋼	JISG3302, 3312, 3321, 3322		(床根太に限る) 構造計算必要	
	床下張り	平13国交告第1540号 第四の六	構造用合板	JAS1371	12mm以上(床根太間隔による)	
		平13国交告第1540号 第四の六	パーティクルボード	JISA5908	15mm以上(床根太間隔による)	
		平13国交告第1540号 第四の六	構造用パネル	JAS360	1級、2級又は3級(床根太間隔による)	
	壁等(耐力壁)	下枠	平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四	枠組壁工法構造用製材	JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級、三級、乙種枠組材 コンストラクション、スタンダード、ユティリティ (MSR製材)	204, 205,206, 208, 304,306,404, 406, 408
平13国交告第1540号 第五の四			構造用製材(海外規格)		38×89mm以上	
平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四			集成材	JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱	38×89mm以上	
平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四			単板積層材	JAS701特級、一級、二級	38×89mm以上	
平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四			構造用たて継ぎ材	JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級、三級、乙種たて継ぎ材 コンストラクション、スタンダード、ユティリティ	204, 206, 208	
たて枠		平13国交告第1540号 第二の一の(四)、第五の四	枠組壁工法構造用製材	JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級、甲種三級、乙種枠組材 コンストラクション、スタンダード (MSR製材)	204, 205,206, 208, 304,306,404, 406, 408	
		平13国交告第1540号 第二の三、第五の四	構造用製材(海外規格)		38×89mm以上	
		平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四	集成材	JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱	38×89mm以上	
		平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四	単板積層材	JAS701特級、一級、二級	38×89mm以上	
		平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四	構造用たて継ぎ材	JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級、三級、乙種たて継ぎ材 コンストラクション、スタンダード	204, 206, 208	
柱		平13国交告第1540号 第五の二	在来軸組工法に準じて構造耐力上問題のないものを使用する(部分使用に限る)			長期の許容応力度計算(仕様規定は除く)
上枠、頭つなぎ		平13国交告第1540号 第二の一の(三)、第五の四または十一	枠組壁工法構造用製材	JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級、三級、乙種枠組材 コンストラクション、スタンダード (MSR製材)	204, 205,206, 208, 304,306,404, 406, 408	
		平13国交告第1540号 第五の四	構造用製材(海外規格)		38×89mm以上	
		平13国交告第1540号 第二の一の(三)、第五の四または十一	集成材	JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱	38×89mm以上	
		平13国交告第1540号 第二の一の(三)、第五の四または十一	単板積層材	JAS701特級、一級、二級	38×89mm以上	
		平13国交告第1540号 第二の一の(三)、第五の四または十一	構造用たて継ぎ材	JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級、三級、乙種たて継ぎ材 コンストラクション、スタンダード	204, 206, 208	
まぐさ		平13国交告第1540号 第二の一の(一)	枠組壁工法構造用製材	JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材)		
		平13国交告第1540号 第二の三	構造用製材(海外規格)			
		平13国交告第1540号 第二の一の(一)	集成材	JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱		
		平13国交告第1540号 第二の一の(一)	単板積層材	JAS701特級、一級、二級		
	平13国交告第1540号 第二の一の(一)	構造用たて継ぎ材	JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級			
筋かい	平13国交告第1540号 第二の一の(六)	枠組壁工法構造用製材	JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級、三級、乙種枠組材 コンストラクション、スタンダード (MSR製材)			
	平13国交告第1540号 第二の三	構造用製材(海外規格)				
	平13国交告第1540号 第二の一の(六)	集成材	JAS1152構造用集成材(非対称異等級構成集成材を除く)若しくは化粧ばり構造用集成柱			

	平13国交告第1540号 第二の一の(六)	構造用たて継ぎ材	JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級、三級、乙種たて継ぎ材 コンストラクション、スタンダード		
	平13国交告第1540号 第二の一の(六)	下地用製材	JAS1813板類の一級	104、106(公庫基準)	
壁下張り	平13国交告第1540号 第二の二の(一)	構造用合板	JAS1371特類	9mm以上	
	平13国交告第1540号 第二の二の(一)	構造用パネル	JAS3601級、2級、3級、4級		
	平13国交告第1540号 第二の二の(一)	パーティクルボード	JISA598018P,13P他	15mm以上	
	平13国交告第1540号 第二の二の(一)	硬質木片セメント板	JISA5404	18mm以上	
	平13国交告第1540号 第二の二の(一)	シーリングボード	JISA5905		
	平13国交告第1540号 第二の二の(一)	MDF	JISA590530タイプ		
	平13国交告第1540号 第二の二の(一)	VSボード	JISA5440H		
	平13国交告第1540号 第二の二の(二)	せこうボード	JISA6901		常時湿潤状態となるおそれのある部分以外
	天井根太	平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第七の一	枠組壁工法構造用製材	JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材)	204、206、208、210、212
平13国交告第1540号 第七の一		構造用製材(海外規格)		38×89mm以上	
平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第七の一		集成材	JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱	38×89mm以上	
平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第七の一		単板積層材	JAS701特級、一級、二級	38×89mm以上	
平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第七の一		構造用たて継ぎ材	JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級	204、206、208、210、212	
平13国交告第1540号 第二の一の(二)		鋼板及び鋼帯	JISG3302、3312、3321、3322		
たるき	平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第七の一	枠組壁工法構造用製材	JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材)	204、206、208、210、212	
	平13国交告第1540号 第二の三、第七の一	構造用製材(海外規格)		38×89mm以上	
	平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第七の一	集成材	JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱	38×89mm以上	
	平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第七の一	単板積層材	JAS701特級、一級、二級	38×89mm以上	
	平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第七の一	構造用たて継ぎ材	JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級	204、206、208、210、212	
むなぎ	平13国交告第1540号 第二の一の(一)	枠組壁工法構造用製材	JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材)		
	平13国交告第1540号 第二の三	構造用製材(海外規格)			
	平13国交告第1540号 第二の一の(一)	集成材	JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱		
	平13国交告第1540号 第二の一の(一)	単板積層材	JAS701特級、一級、二級		
	平13国交告第1540号 第二の一の(一)	構造用たて継ぎ材	JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級		
屋根トラス	平13国交告第1540号 第七の四	合板ガセットトラス	弦材に枠組壁工法構造用製材		構造耐力上安全なもの
	平13国交告第1540号 第七の四	メタルプレートコネクターによるトラス			構造耐力上安全なもの、日本木質トラス協議会
	平13国交告第1540号 第七の四	スチールトラス	弦材に薄型軽量形鋼		構造耐力上安全なもの、スチールハウス普及会
屋根下地材	平13国交告第1540号 第七の八	構造用合板	JAS1371特類	9mm以上(たるき間隔による)	
	平13国交告第1540号 第七の八	構造用パネル	JAS360一級、二級、三級	1級、2級又は3級(たるき間隔による)	
	平13国交告第1540号 第七の八	パーティクルボード	JISA598018P,13P他	12mm以上(たるき間隔による)	
	平13国交告第1540号 第七の八	硬質木片セメント板	JISA5404	15mm以上(たるき間隔による)	
屋根パネル	平13国交告第1540号 第七の十二	木質断熱複合パネル			構造計算必要
	平13国交告第1540号 第七の十二	木質接着複合パネル			構造計算必要

*筋交いは除く